

Drift & skötsel

Filter

Inomhusdelens filter måste med jämna mellanrum rengöras. Hur ofta beror på vilken miljö inredningen är installerad i. I början rekommenderas två veckors drift mellan rengöringarna. Är det lite smuts i filtren kan rengöringsintervallet ökas. Se din användarmanual för närmare instruktioner.

Rengörning av inomhusdel

Kontakta oss för service. Det rekommenderas att grundlig service görs årligen efter pumpens två första år. Värmeväxlaren kan försiktigt med hjälp av en blomspruta sprayas med vatten. Alternativt körs värmepumpen i kyl drift eller avfuktningläge. Värmeväxlaren blir då fuktig och eventuell smuts rinner ner och ut genom kondensröret.

Rengörning av utomhusdel

Utedelen bör med jämna mellanrum ses över. Baksidan blir ibland igensatt med löv och annat skräp.

Underhållsservice/driftkontroll

Efter ett par års drift kan värmepumpen behöva en genomgång eller service. Kontakta oss för prisuppgifter eller se *servicepaket 1*. Service brukar innehålla följande moment:

- Temperaturkontroll i värme- respektive kyl drift
- Kontroll av strömförbrukning i värme- respektive kyl drift
- Kontroll av arbetstryck i värme- respektive kyl drift
- Rengörning av inredning (tryckluft och ev. avfettningssmedel)
- Rengörning av utredning (tryckluft)
- Okulärbesiktning av kylrör och kopplingar
- Kundens eventuella frågor